



Таблицы с санитарными требованиями

ГОСТ Р 52539-2006					СанПиН 2.1.3.2630-2010		
<p>Главный медицинский документ по чистоте воздуха. Нормирует присутствие неживых взвешенных частиц и микроорганизмов в помещениях ЛПУ.</p>					<p>Нормирует присутствие микроорганизмов в помещениях ЛПУ по параметру КОЕ - колониеобразующая единица.</p>		
Группа помещений по ГОСТ Р 52539-2006 "Чистота воздуха в лечебных учреждениях"		Макс. допуст. число КОЕ в 1 м ³ воздуха	Макс. допуст. число частиц в 1 м ³ воздуха (частиц с размерами ≥ 0,5 мкм)	Соответс т. классу чистоты помещен ия по ГОСТ ИСО 14644-1	Макс. допуст. число КОЕ в 1 м ³ воздуха до начала работы	Макс. допуст. число КОЕ в 1 м ³ воздуха после начала работы	Класс чистот ы по СанПи Н 2.1.3.26 30-2010
1	Зона операционного стола	5	3520	5 ИСО	Не более 200	Не более 500	А
	Зона, окружающая операционный стол	20	35200	6 ИСО	Не более 200	Не более 500	А
2	Зона постели больного	5	3520	5 ИСО	Не более 200	Не более 500	А
	Зона, окружающая постель больного	20	35200	6 ИСО	Не более 200	Не более 500	А
3		100	3520000	8 ИСО	Не более 200	Не более 500	А
4		500	Не нормируется	-	Не более 500	Не более 750	А или Б
5	Инфекционные помещения	100	3520000	8 ИСО	Не более 200	Не более 500	А